



Gebouw gebonden installaties

- Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I, gebouwgebonden samenstelling van alle bestanddelen van een installatie, waaronder de isolatiekenmerken daarvan, die is bedoeld voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, het voorzien van warmtapwater, ingebouwde verlichting, gebouwautomatisering en -controle, elektriciteitsopwekking ter plaatse, of een combinatie daarvan, met inbegrip van systemen die gebruikmaken van energie uit hernieuwbare bronnen, van een gebouw of een gedeelte daarvan;

Nominaal vermogen en nominaal thermisch ingangsvermogen

- Besluit bouwwerken leefomgeving, Artikel 6.38. (keuring van stookinstallaties) hanteert de term "nominaal vermogen" voor het bepalen van de keuringsplicht, waar het Besluit activiteiten leefomgeving de term "nominaal thermisch ingangsvermogen" (belasting op onderwaarde) toepast. In deze beslisboom is rekening gehouden met het voornemen beide besluiten te conformeren aan het nominaal thermisch ingangsvermogen.

Stookruimte en opstellingsruimte

- We spreken van een stookruimte als het totale opgestelde belasting (op bovenwaarde) van één of meerdere verbrandingstoestellen groter dan 130 kW (LET OP belasting op bovenwaarde). Een opstellingsruimte is daarentegen elke ruimte die niet als stookruimte wordt aangemerkt waarin één of meerdere verbrandingstoestellen zijn opgesteld.